PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 7

W okresie od 13 do 27 marca 2018 r. nie wpłynęły żadne pytania do konkursu.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie od 28 marca do 3 kwietnia 2018 r.
(numeracja pytań – kontynuacja części 6)

Pytanie nr 10.
Zgodnie z decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego należy lokalizować budynek w granicy działki od ulicy Strzeleckiej, drugą kondygnację należy odsunąć 14 m od frontu działki, a szóstą kondygnację o 3,5 m (w związku z czym pozostałe kondygnacje bez zmian). Skąd wynikają takie wytyczne i czy jest możliwe zaproponowanie innego rozwiązania?

ODPOWIEDŹ
Zadane pytanie wynika z błędnego odczytania decyzji lokalizacyjnej. Gdyby odsunięcie na 14 m od ul. Strzeleckiej dotyczyło tylko drugiej kondygnacji, to rzeczywiście rodziłoby to wątpliwość co do sensu takich wytycznych. Rzeczywiste wytyczne z decyzji lokalizacyjnej dotyczą przestrzeni niezbędnej dla podjazdu przed wejściem do budynku, uzyskanej dzięki wycofaniu **pierwszej i drugiej** kondygnacji. Pytanie, czy możliwe jest zaproponowanie innego rozwiązania - w domyśle niezgodnego z decyzją lokalizacyjną – pozostaje bez komentarza.

Pytanie nr 11.
Czy można zaproponować inne rozwiązanie układu komunikacyjnego niż zaproponowany? Uwzględniając oczywiście dostęp dla straży pożarnej oraz ambulansów.

ODPOWIEDŹ
Tak, można. Pod warunkiem, że spełnione będą wszystkie wymogi zawarte w programie konkursowym.

Pytanie nr 12.
W istniejącym budynku sale operacyjne znajdują się na piętrach 3 i 4. W programie funkcjonalnym rozszerzenie bloku operacyjnego przewidziane jest jedynie na piętrze 3. Czy dopuszczalne jest zaproponowanie innego rozwiązania?

ODPOWIEDŹ
Zadane pytanie wynika z błędnego odczytania materiałów konkursowych. Istniejące sale operacyjne znajdują się na piętrach 2 i 3. W programie funkcjonalnym rozszerzenie bloku operacyjnego przewidziane jest na piętrze 2. Jest to rozwiązanie optymalne, ponieważ obydwa oddziały "łóżkowe" chirurgii znajdują się na 2 piętrze budynków istniejących. Zamawiający nie przewiduje zmiany tego układu.

Opracowanie (na podstawie wytycznych Zamawiającego):
arch. Katarzyna Wrońska
sekretarz organizacyjny Konkursu